



MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL SEGURA, O.A.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA

N O T A I N T E R I O R

S/REF. APM 121/2019

N/REF. INFOCSUB 18/2020

FECHA 11 de febrero de 2020

ASUNTO Informe sobre compatibilidad con el Plan Hidrológico de la Autorización para una modificación de características esenciales (Art. 144 del RDPH.) del aprovechamiento de aguas subterráneas inscrito en el Registro de Aguas, Sección A, Tomo 9, Hoja 1.790, del que es titular ESTRELLA LEVANTE FÁBRICA DE CERVEZA S.A.U., por transferencia a este aprovechamiento de todo el volumen del aprovechamiento inscrito en la Sección C, Tomo 9, Hoja 1.710 a favor de CONGELADOS ESPAÑOLES S.A, con extinción de este último. Acuífero: Vegas Media y Baja del Segura. Parajes: La Arboleja y Senda de Granada-Espinardo. TM: Murcia.

DESTINATARIO COMISARIA DE AGUAS

En contestación a su escrito de fecha 23 de enero de 2020 y en relación con el asunto de referencia, se remite informe elaborado por el Servicio correspondiente de esta Unidad, con la conformidad del Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica.

La actuación para la que se solicita el presente informe es la Autorización para una modificación de características esenciales (Art. 144 del RDPH) del aprovechamiento de aguas subterráneas para uso industrial inscrito en el Registro de Aguas, Sección A, Tomo 9, Hoja 1.790, cuyo titular es ESTRELLA LEVANTE FÁBRICA DE CERVEZA S.A.U. La Concesión que lo ampara, modificada por Resolución APS-31/2018 de fecha 2-agosto-2019, contempla los siguientes sondeos como puntos de captación:

SONDEO	PROFUNDIDAD (m)	XUTM_ETRS89	YUTM_ETRS89
Sondeo 1	90	663.018	4.207.892
Sondeo 2 (nuevo)	90	663.006	4.207.900
Sondeo 3 (En reserva)	250	661.789	4.208.992

La modificación consistiría en la transferencia a aquel aprovechamiento de todo el volumen de otro, igualmente de aguas subterráneas para uso industrial, inscrito en el Registro, Sección C, Tomo 9, Hoja 1.710 a favor de CONGELADOS ESPAÑOLES, S.A., quedando sustituidos los sondeos de este último por los de aquél. El volumen máximo anual del aprovechamiento de ESTRELLA DE LEVANTE pasaría a ser de 1.201.000 m³/año, suma del que tiene actualmente adscrito (1.030.000 m³/año), más el de CONGELADOS ESPAÑOLES (171.000 m³/año).

Los sondeos de CONGELADOS ESPAÑOLES tienen las siguientes características, entre otras, y están situados a unos 3 km de distancia de los sondeos 1 y 2 de ESTRELLA DE LEVANTE.



SONDEO	PROFUNDIDAD (m)	XUTM ETRS89	YUTM ETRS89
Sondeo 1	35	662.112	4.205.073
Sondeo 2	30	662.117	4.205.058

El citado aprovechamiento de CONGELADOS ESPAÑOLES quedaría extinguido tras la transferencia de todo su volumen y sustitución de sus captaciones.

Tanto los sondeos de CONGELADOS ESPAÑOLES que se pretende sustituir como los de ESTRELLA DE LEVANTE se sitúan dentro del límite administrativo del acuífero Vegas Media y Baja del Segura, único componente de la masa de agua subterránea del mismo nombre. En el Plan Hidrológico ésta ha sido caracterizada como masa en buen estado cuantitativo, habiéndose establecido para la misma el objetivo de preservación de dicho buen estado.

La Autorización a la que se refiere este informe, en cuanto a su finalidad de transferir volumen entre dos aprovechamientos para uso industrial, con la consiguiente sustitución de sondeos y redistribución de extracciones, sin suponer para el conjunto de las dos explotaciones la asignación de nuevos volúmenes de aguas subterráneas, ni un cambio del acuífero en el que se llevan a cabo los bombeos, no se opondría a las disposiciones de la Normativa del Plan Hidrológico.

No obstante, conforme a las disposiciones de los artículos 33.10 y 34.1 de la Normativa del Plan, esta Autorización requeriría la previa inspección y, en su caso, revisión de las características de ambos aprovechamientos. En la revisión del aprovechamiento de CONGELADOS ESPAÑOLES por la Comisaría de Aguas, se adecuará el volumen máximo anual a las que vienen siendo sus necesidades reales, sin que pueda superarse el volumen máximo anual actualmente inscrito.

Una vez revisado, en su caso, el volumen de CONGELADOS ESPAÑOLES, se aplicarían las prescripciones del artículo 33.2 de la Normativa del Plan por las que *“...no se otorgarán concesiones o autorizaciones que impliquen...el incremento de la demanda real de las explotaciones existentes como consecuencia de un cambio en sus características esenciales...”*.

Para el cumplimiento de dichas prescripciones en este caso, se requeriría que el incremento de volumen del aprovechamiento de ESTRELLA DE LEVANTE se limitase al volumen que se viene bombeando en el aprovechamiento de CONGELADOS ESPAÑOLES para atender su demanda real, sin superar el volumen actualmente inscrito para este último aprovechamiento. Así pues, el volumen susceptible de transferencia desde el aprovechamiento de CONGELADOS ESPAÑOLES no podrá superar al que resulte de su revisión.

La Autorización debería quedar supeditada asimismo a las limitaciones y condiciones establecidas en los artículos 35.14 (en cuanto a la accesibilidad del personal vinculado a la Confederación Hidrográfica a los aprovechamientos), 35.15 (relativas a registros piezométricos de referencia) y 52.6 (relativas a las condiciones para el sellado de las captaciones en desuso, aplicables en este caso a los sondeos del aprovechamiento de CONGELADOS ESPAÑOLES) de la Normativa del Plan, entre otras que proceda aplicar adicionalmente.



Serían de aplicación las disposiciones del artículo 184 del RDPH si se previeran o constatasen afecciones del incremento de extracciones en los sondeos de ESTRELLA DE LEVANTE que en su caso se autorice, entendiendo como afección el concepto definido en el apartado 6 de dicho artículo.

EL JEFE DE LA OFICINA DE
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA


Jesús García Martínez



S/REF.	APM-121/2019	Destinatario: D. Jesús García Martínez Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica
N/REF.	INFOCSUB-18-2020	
FECHA	11-febrero-2020	
ASUNTO	Informe sobre compatibilidad con el Plan Hidrológico de la Autorización para una modificación de características esenciales (Art. 144 del RDPH.) del aprovechamiento de aguas subterráneas inscrito en el Registro de Aguas, Sección A, Tomo 9, Hoja 1.790, del que es titular ESTRELLA LEVANTE FÁBRICA DE CERVEZA S.A.U., por transferencia a este aprovechamiento de todo el volumen del aprovechamiento inscrito en la Sección C, Tomo 9, Hoja 1.710 a favor de CONGELADOS ESPAÑOLES S.A, con extinción de este último. Acuífero: Vegas Media y Baja del Segura. Parajes: La Arboleja y Senda de Granada-Espinardo. TM: Murcia.	

En atención a la solicitud de informe sobre el asunto, se informa lo siguiente:

1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE INFORME

Solicitud por la Comisaría de Aguas, en fecha 23-enero-2020, de informe de compatibilidad con el Plan Hidrológico.

Entrada en la Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) de la solicitud de la Comisaría en 27-enero-2019.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN A LA QUE SE REFIERE EL PRESENTE INFORME

La actuación para la que se solicita el presente informe es la Autorización para una modificación de características esenciales (Art. 144 del RDPH) del aprovechamiento de aguas subterráneas para uso industrial inscrito en el Registro de Aguas, Sección A, Tomo 9, Hoja 1.790, cuyo titular es ESTRELLA LEVANTE FÁBRICA DE CERVEZA S.A.U. La Concesión que lo ampara, modificada por Resolución APS-31/2018 de fecha 2-agosto-2019, contempla los siguientes sondeos como puntos de captación:

SONDEO	PROFUNDIDAD (m)	XUTM ETRS89	YUTM ETRS89
Sondeo 1	90	663.018	4.207.892
Sondeo 2 (nuevo)	90	663.006	4.207.900
Sondeo 3 (En reserva)	250	661.789	4.208.992

La modificación consistiría en la transferencia a aquel aprovechamiento de todo el volumen de otro, igualmente de aguas subterráneas para uso industrial, inscrito en el Registro, Sección C, Tomo 9, Hoja 1.710 a favor de CONGELADOS ESPAÑOLES, S.A., quedando sustituidos los sondeos de este último por los de aquél. El volumen máximo anual del aprovechamiento de



ESTRELLA DE LEVANTE pasaría a ser de 1.201.000 m³/año, suma del que tiene actualmente adscrito (1.030.000 m³/año), más el de CONGELADOS ESPAÑOLES (171.000 m³/año).

Los sondeos de CONGELADOS ESPAÑOLES tienen las siguientes características, entre otras, y están situados a unos 3 km de distancia de los sondeos 1 y 2 de ESTRELLA DE LEVANTE.

SONDEO	PROFUNDIDAD (m)	XUTM ETRS89	YUTM ETRS89
Sondeo 1	35	662.112	4.205.073
Sondeo 2	30	662.117	4.205.058

El citado aprovechamiento de CONGELADOS ESPAÑOLES quedaría extinguido tras la transferencia de todo su volumen y sustitución de sus captaciones.

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN

Las principales normas de aplicación son las siguientes:

Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Segura (PHC), aprobado por RD 1/2016, de 8 de enero.

En cuanto a actuaciones que, pudiendo afectar a la consecución de los objetivos de la Planificación Hidrológica, no estuvieran suficientemente reguladas en el Plan Hidrológico vigente, son de aplicación con carácter supletorio, como normas básicas, las siguientes:

Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA)

Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH)

Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH)

Reglamento de la Administración Pública del Agua (RAPA)

Real Decreto Ley 3/1986, de 30 de diciembre, sobre medidas urgentes para la ordenación de aprovechamientos hidráulicos en la cuenca del Segura.

Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente

Plan Hidrológico Nacional (PHN)

Plan especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en la cuenca del Segura (Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre)

4. INFORME DE COMPATIBILIDAD CON EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA

Tanto los sondeos de CONGELADOS ESPAÑOLES que se pretende sustituir como los de ESTRELLA DE LEVANTE se sitúan dentro del límite administrativo del acuífero Vegas Media y Baja del Segura, único componente de la masa de agua subterránea del mismo nombre. En el Plan Hidrológico ésta ha sido caracterizada como masa en buen estado cuantitativo, habiéndose establecido para la misma el objetivo de preservación de dicho buen estado.

La Autorización a la que se refiere este informe, en cuanto a su finalidad de transferir volumen entre dos aprovechamientos para uso industrial, con la consiguiente sustitución de sondeos y redistribución de extracciones, sin suponer para el conjunto de las dos explotaciones la asignación de nuevos volúmenes de aguas subterráneas, ni un cambio del acuífero en el que se llevan a cabo



los bombeos, no se opondría a las disposiciones de la Normativa del Plan Hidrológico.

No obstante, conforme a las disposiciones de los artículos 33.10 y 34.1 de la Normativa del Plan, esta Autorización requeriría la previa inspección y, en su caso, revisión de las características de ambos aprovechamientos. En la revisión del aprovechamiento de CONGELADOS ESPAÑOLES por la Comisaría de Aguas, se adecuará el volumen máximo anual a las que vienen siendo sus necesidades reales, sin que pueda superarse el volumen máximo anual actualmente inscrito.

Una vez revisado, en su caso, el volumen de CONGELADOS ESPAÑOLES, se aplicarían las prescripciones del artículo 33.2 de la Normativa del Plan por las que *"...no se otorgarán concesiones o autorizaciones que impliquen...el incremento de la demanda real de las explotaciones existentes como consecuencia de un cambio en sus características esenciales..."*.

Para el cumplimiento de dichas prescripciones en este caso, se requeriría que el incremento de volumen del aprovechamiento de ESTRELLA DE LEVANTE se limitase al volumen que se viene bombeando en el aprovechamiento de CONGELADOS ESPAÑOLES para atender su demanda real, sin superar el volumen actualmente inscrito para este último aprovechamiento. Así pues, el volumen susceptible de transferencia desde el aprovechamiento de CONGELADOS ESPAÑOLES no podrá superar al que resulte de su revisión.

La Autorización debería quedar supeditada asimismo a las limitaciones y condiciones establecidas en los artículos 35.14 (en cuanto a la accesibilidad del personal vinculado a la Confederación Hidrográfica a los aprovechamientos), 35.15 (relativas a registros piezométricos de referencia) y 52.6 (relativas a las condiciones para el sellado de las captaciones en desuso, aplicables en este caso a los sondeos del aprovechamiento de CONGELADOS ESPAÑOLES) de la Normativa del Plan, entre otras que proceda aplicar adicionalmente.

Serían de aplicación las disposiciones del artículo 184 del RDPH si se previeran o constatasen afecciones del incremento de extracciones en los sondeos de ESTRELLA DE LEVANTE que en su caso se autorice, entendiendo como afección el concepto definido en el apartado 6 de dicho artículo.

El Jefe de Servicio

Ignacio José Genovés Cardona



Conforme
El Jefe de la Oficina de
Planificación Hidrológica

